

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Choceradská bez č.p.

PSČ, místo: 14100 Praha 4

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4236,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,27 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 5065,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



88 / Dop.



137 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

447,289


694,574

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 123,6
Dálkové teplo: 323,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné uspokojení							
A							
B	Dop.	47 / Dop.					
C	0,41			9 / Dop.		17 / Dop.	15 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádné nespokojení							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		238,27		45,32		88,06	75,63

Zpracovatel: Ing. Michaela Kachlíková
Kontakt: Otradovice 93
29474 Skorkov

Osvědčení č.: 1708
Vyhotoveno dne: 25.01.2021
Podpis: