

## Technický protokol revize spalinové cesty

Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č.156 z 7.11.2020

A) Projektová dokumentace: Provedení spalinové cesty a její umístění ve stavbě dle projektové dokumentace.

B) Popis stavby: Přizemní rodinný dům s obytným podkrovím, nepodsklepený, střecha sedlová 45°, krytina betonové tašky.

C) Spotřebič: kotel ÚT - IMMERGAS VICTRIX TERA 24 PLUS

Jmenovitý výkon: 24 kW

Palivo: zemní plyn

D) Popis kouřovodu: PP 80 mm, 1x koleno 90°, 45°, 30°.

E) Popis komína: Komín zděný a osazen PP loužkou 80 mm, výška 4 m.

F) Montáž konstrukce spotřebiče: A – JIKOM s.r.o. Holečkova 907/47, Praha

IČO: 2517122

G) Opis zatřídění: ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00

H) Umístění identifikačního štítku: na komínová dvířka

I) Výpočet spalinové cesty: Výpočet komínového tahu byl proveden programem PROTECH s kladným výsledkem.

